



(K) MUROVANÝ KOMÍN

(A) ATIKA HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA

(S) STREŠNÁ KRYTINA HYDROIZOLAČNÁ FÓLIA

FOTOVOLTAICKÝ PANEL

---	---	ZACHYTÁVACÍ A ZVODOVÝ VODIČ AWG#8 Ø 8mm
---	---	ZEMIAČI VODIČ FeZn 16/10mm(PVC)
●	SJ01	SVORKA K ZACHYTÁVACEJ TYČI
●	SR03	SVORKOVÁ SVORKA
●	SP1	SVORKA PRÍPOJOVACIA
●	SS	SVORKA SPOJOVACIA
●	SK	SVORKA KRÍŽOVÁ
●	SO	SVORKA ODKAPOVÁ
●	SZ	SVORKA SKUSOVNÁ
●	ZT	ZEMIAČA TYČI Ø 15mm NADŠTÁVOVACIA
⊙	JP20	ZACHYTÁVACIA TYČ S OSMADENÍM V DRŽIAKOCH
	D/2	DRŽIAK ZACHYTÁVACEJ TYČI DO MURIVA
①		OZNAČOVACÍ ŠTIČKOVÝ ZVODU
	PV 17	PODPERA VEDENIA DO ZATEPLENIA
	ST	PODPERA VEDENIA NA ODKAPOVÝ R
	PV 21bet.	PODPERA VEDENIA NA PLOCHÉ STRECH

POZNÁMKA: NAVRHOVANÝ BLESKOZVOD

- ZACHYTÝVACIA SÚSTAVA VODIČOM ALMgSi 8 mm-STRECHA-PODPERY PV21,PV23
- NA PRÍCHYTÝVACÍM VODIČOM ALMgSi 8 mm-STRECHA-PODPERY PV21,PV23
- NA PODPERÁCH OD ZATEPLENIA PV17 ZVOD č.1,č.2,č.3,č.5,č.6,č.7
- NA PRÍCHYTÝVACÍM ST NA ODKAPOVÝ RÚR ZVOD č.4
- ZVODY BLESKOVODU ZERALIZOVAŤ ZO STRECHY AŽ PO SKÚŠOBNÚ SVORKU OSADENÚ cca 0,30m OD UPRAVENÉHO TERÉNU.
- ULOŽENIE JE RIŠENÉ ULOŽENIM ZEMIAČICH TŤIČI cca 1m OD FASÁDY
- PREPOJENIE SKÚŠOBNÁ SVORKA ZEMIAČE TŤIČE VODIČOM FeZn 10/16 S VRSTVOU PVC
- DETAL OSAZENIA PRÍCHYTKY ST NA ODKAPOVÝ RÚR VÍD v.č.....
- PRED ZAHAJENÍM ZEMNÝCH PRÁČ TREBA VYTÝČÍ EXISTUJÚCE PIS

AUTOR	VYPRACOVAL	ZODP.PROJEKTANT	SPŮTH s.r.o.
Mgr. art. Michal Sporina	LMILUŠOVÁ	ING.A.KOMANICKÝ	Mgr. art. Michal Sporina
Ing.Marek Heredoš	<i>Muchel</i>	<i>komar</i>	křmeťovo nám. 3
INVESTOR:	Obec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov		811 07 Bratislava
NAZOV A MIESTO STAVBY:	Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským – Alapiskola, Školaská 7, 900 44 Tomášov	FORMÁT	3xA4
OBJEKT- Časť:	BLZ	DATUM	marec 2023
SO.01	BLESKOZVOD	STUPEŇ	DRS
OBSAH VÝKRESU:	STRECHA	MIERKA	1:100
	NAVRHOVANÝ BLESKOZVOD	VÝKRES č.:	PARÉ č.:
			09

PODĽA ZÁKONA O AUTORSKÝCH PRÁVACH JE BEZ SÚHLASU AUTORA ZAKÁZANÉ AKÉKOLIEK ŠÍRENIE, ALEBO KOPÍROVANIE TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE. INVEŠTOR NADOBŤA VLASTNÍCKE PRÁVO K TOVARU AŽ PO ÚPLNOM ZAPLATENÍ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU. INVEŠTOR NESMIE AŽ DO ÚPLNEHO ZAPLATENIA KÚPIEJ CENY ZA TÚTO PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU AKOČOKEŽ POUŽÍŤ. TENTO PROJEKT JE VYPRACOVANÝ AKO PROJEKT PRE STAVEBNÉ KONANIE, KTORÝ OBSAHUJE STAVBU TECHNICKEJ ZDOKUMENTOVANÚ V ROZSAHU, KTORÝ VÝŽADUJÚ ORGÁNY ŠTÁTNEJ SPRÁVY AKO PODKLAD PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA. TENTO PROJEKT JE PROJEKTOM PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, PRETO NEPREBERAM ZODPOVEDNOSŤ ZA JEHO POUŽITIE NA INÝ AKO TENTO ÚČEL.