

PÔDORYS 2.NP



LEGENDA

- 1 - 14 OZNAČENIE STUPACÍCH POTRUBÍ
- PRÍVODNÉ POTRUBIE RADIATOROVÉ VYKUROVANIE 60°C
- VRATNÉ POTRUBIE RADIATOROVÉ VYKUROVANIE 40°C
- LIATINOVÉ ČLANKOVÉ VYKUROVACIE TELESOV VIADRUS KALOR
- PANELOVÉ VYKUROVACIE TELESO KORAD K
- 22 VKP 6 / 12
- STAVEBNÁ DĹŽKA VYKUROVACIEHO TELESA 1200mm
- STAVEBNÁ VÝŠKA VYKUROVACIEHO TELESA 600mm
- SPÔSOB NAPOJENIA VYKUROVACIEHO TELESA
- TYP VYKUROVACIEHO TELESA
- TRV 15 (3.50) TERMOSTATICKÝ VENTIL HERZ TS 90 V S PREDNASTAVENÍM (15:DIMEZIA VENTILA)-(3.50:PREDNASTAVENIEVENTILA)
- PV 15 (3.80) SPIATOČKOVÉ REGULAČNÉ A UZATVARACIE ŠRUBENIE HERZ RL-5 (15:DIMEZIA VENTILA)-(0.45:PREDNASTAVENIE VENTILA)
- RTD REGULÁTOR TLAKOVEJ DIFERENCIE HERZ
- VV DN 40 (5.50) REGULAČNÝ VENTIL HERZ (DN 40:DIMEZIA VENTILA)-(2.25:NASTAVENIEVENTILA)
- TMV TROJESTNÝ MOTORICKÝ VENTIL ESBE VRG131 DN32 S POHONOM ARA 600

POZNÁMKY:

- V OBJEKTE JE NAVRHNUTÉ STATICKO- DYNAMICKÉ VYVAŽENIE VYKUROVACEJ SÚSTAVY POMOCOU VENTILU HERZ SROMAX M N APRÍVODE NA NA SPIATOKČKE REGULÁTOROM TLAKOVEJ DIFERENCIE HERZ NA PÁTE VYKUROVACEJ VETVY
- V RÁMCI ZATEPLENIA BUDOVY NASTAL POKLEST TEPELNÝCH STRÁT A JE POTREBNÉ UPRAVIŤ TEPELNÝ SPÁD VYKUROVACEJ VETVY
- NA PÁTE VYKUROVACEJ VETVY BUDE ISŤALOVANÝ TROJCESTNÝ ZMIEŠAVACÍ VENTIL ESBE VRG131 DN32 k.v. 16.000 S POHONOM NAPOJENÝ NA NAVRHOVANÚ EKVITERMICKÚ REGLUÁLCIU TECH SO SNÍMAČOM VONKAJŠEJ TEPLOTY INŠTALOVANÝM NA SEVERNÚ STENU FASÁDY OBJEKTU

VYPRACOVAL:
ING. MARTIN DZIAK

ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT
ING. MARTIN DZIAK

VYPRACOVAL:

EKO TZB s.r.o.
Kolačkov 74
065 11 NOVÁ LUBOVŇA
tel.: 0907 401 455
e-mail: info.ekotzb@gmail.com
IČO: 54444659
IČO DPH: 2121670120

AUTOR NÁVRHU
Mgr. art. Michal Sporina
Ing. [Róbert Heredoš](#)

PROJEKTANT
STAVBY
Mgr. art. Michal Sporina
Ing. [Róbert Heredoš](#)

MIESTO STAVBY
Tomášov

INVESTOR
Obec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov

NÁZOV STAVBY
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Školaská 7, 900 44 Tomášov

OBJEKT
SO 01 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola

OBSAH
PODORYS 2.NP

ČASŤ
USTREDNÉ VYKUROVANIE-HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE

ČÍSLO KÓPIE

STUPEŇ :
PROJEKT PRE REALIZÁCIU STAVBY

FORMÁT
x A4

DÁTUM
04/2023

MIERKA
1: 75

KLASIFIKÁCIA STAVBY

ČÍSLO VYKRESU

3