

OKRESNÝ ÚRAD SENEC

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE


Hurbanova 21, 903 01 Senec

Číslo spisu

OU-SC-OSZP-2021/005706-007

Senec

13. 07. 2021



Rozhodnutie

OU-SC-OSZP/2021/005706/I-25/Ga

Popis konania / Účastníci konania

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy, ako miestne a vecne príslušný orgán štátnej správy vodného hospodárstva, podľa ust. § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z.z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 2 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a doplnení niektorých zákonov a špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 61 písm. c) zák. č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) v súlade s ustanoveniami § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) stavebníkovi:

Obec Vlky, Obecný úrad, 900 44 Vlky 83

podľa § 26 ods.1 vodného zákona a § 66 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“)

Výrok

povoľuje

uskutočnenie vodnej stavby „Verejná kanalizácia- VLKY, na p.č. 343/1, 99/1, 35/1, 90/12, 97, 133/3, 176/1, 77/3 CKN k.ú Vlky a p.č. 793, 792/1, 792/10, 792/9, 799/26 CKN, 392, 384, 798, 792 EKN, k.ú. Tomášov“. Obec Tomášov ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.j.: Výst.493-1113-19-VI, To zo dňa 10.3.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.4.2020, súhlasné záväzné stanovisko pod číslom Č.j. Výst.238-526-20-Ve, zo dňa 23.7.2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa §140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí a §120 vydala súhlas na vydanie stavebného povolenia.

Účelom vodnej stavby je zabezpečiť odvádzanie splaškových odpadových vôd.

Stavba sa povoľuje v rozsahu:

SO 01 - Splašková kanalizácia

Gravitačné potrubia stôk sú navrhované z rúr PVC-U - DN 300 - v celom rozsahu.

ZOZNAM STÔK- VLKY: gravitácia výtlak celkom m 1/

VI HDPE - D 90, km 0,00 -2,732.60 2732,60 m Z PČSI-VI 2732,60 m

A PVC-U - DN 300, km 0,00- 0,105.17 105,17 m

HDPE-D 75, km 0,105.17- 0,202.20 97,03 m z PČS2-V2

PVC-U - DN 300, km 0,202.20-0,417.69 215,49 m

HDPE-D 75, km 0,417.69-0,686.62 267,93 m z PČS3 -V3
 PVC-U - DN 300, km 0,686.62 -0,854.05 168,43 m
 Spolu 489,09 m 364,96 m 854,05 m
 A1 PVC-U - DN 300, km 0,00-0,150.70 150,70 m 150,70 m
 A2 PVC-U - DN 300, km 0,00-0,199.41 199,41 m
 HDPE-D 50, 0,199.41-0,351.30 151,89 m z PČS4-V4
 PVC-U - DN 300, km 0,351.30-0,462.50 111,20 m
 Spolu 310,61m 151,89 m 462,50 m
 A2-1 PVC-U - DN 300, km 0,00-0,126.80 126,80 m 126,80 m
 A2-1
 1 PVC-U - DN 300, km 0,00-0,105.50 105,50 m 105,50 m
 A3 PVC-U - DN 300, km 0,00 - 0,054.45 54,45 m 54,45 m
 A4 PVC-U - DN 300, km 0,00 - 0,077.85 77,85 m 77,85 m
 A4-1 PVC-U - DN 300, km 0,00-0,029.15 29,15 m 29,15 m
 A5 PVC-U - DN 300, km 0,00 - 0,0243.90 243,90 m 243,90 m
 A5-1 PVC-U - DN 300, km 0,00 - 0,279.40 279,40 m 279,40 m
 A5-2 PVC-U - DN 300, km 0,00-0,243.30 243,30 m 243,30 m
 KANALIZÁCIA CELKOM 5360,20 m

z toho DN 300 2110.75 m
 Gravitácia celkom : 2110,75 m
 z toho
 Výtlaky celkom : 3249,45 m
 z toho D50 151,89 m
 D 75 364,96 m
 D 110 2732,60 m

Trasovanie: je pod miestnymi komunikáciami resp. pod cestou III/1066- odôvodnením je husté existujúce situovanie už vybudovaných inžinierskych sietí v rámci intravilánu obce Vlky - vodovodu + STL plynovodu + el. podzemných i nadzemných vedení + vedení Telekom resp. oznamovacích káblov.

SO 02 - Výtláčne potrubia z PČS 1 až 4

Z PČS1 - návrh PEHD - D 90 dĺžka - 2732,60 m pre $Q_{\check{c}} = 3,71$ l/s

Z PČS2 - návrh PEHD - D 75 dĺžka - 97,03 m pre $Q_{\check{c}} = 3,24$ l/s

Z PČS3 - návrh PEHD - D 75 dĺžka - 267,93 m pre $Q_{\check{c}} = 2,90$ l/s

ZPČS4 - návrh PEHD - D 50 dĺžka - 151,89mpre $Q_{\check{c}} = 1,18$ l/s

Na výtláčnych potrubiach budú osadené čistiace kanalizačné šachty DN 800 – z PP - po max. 150 m vzdialenostiach.

SO 03 - Kanalizačné prečerpávacie stanice PČS 1 až PČS 4

Stavebne kanalizačné PČS sú navrhnuté ako objekty z typových - certifikovaných - vodo- nepriepustných objektov - nádrží - určených pre účely kanalizačných prečerpávacích staníc - z ponuky slovenských firiem- vonkajších priemerov od D 1390 a D 2000 mm (podľa vypočítaných čerpaných množstiev splaškových vôd v daných kanalizačných uzloch) - s tromi poklopami, podľa situovania objektu — v prípade situovania v komunikácii pre zabezpečenie prejazdu ťažkých vozidiel.

Stavebná časť PČS bude zabezpečovať priestory pre akumuláciu pritekajúcich splaškových vôd a pre osadenie technológie - čerpadiel s výtláčnymi potrubiami.

Maximálnu hĺbku uloženia - navrhujeme s 4,0-4,4 m pod terénom.

Prevádzkový súbor zabezpečuje návrh technológie čerpadiel na výpočtom stanovené čerpané množstvá $Q_{\max}$ - z jednotlivých objektov prečerpávacích staníc - včetně armatúr osadených v rámci PCS a AS , ktorých úlohou bude zabezpečenie plynulej prevádzky sústavy čerpania splaškových odpadových vôd - až do koncového bodu - ČOV Tomášov.

PCS 1 - návrh $Q_{\max} = 3,71$ l/s - 222,60 l/min.

PČS 2 - návrh $Q_{\max} = 3,24$ l/s = 194,40 l/min.

PČS 3 - návrh $Q_{\max} = 2,90$ l/s = 174,00 l/min.

PČS 4 - návrh $Q_{\max} = 1,18$ l/s = 70,80 l/min.

SO 04 - NN prípojky káblové k PČS

Na zaistenie dodávky elektrickej energie pre plánovane prečerpávacie stanice /PČS/ sa vybudujú káblové prípojky NN pre každý PČS samostatne. Kábelová prípojka bude podzemná

Napätie siete:

3PEN str.SOH_z,230/400V TN-C

Stupeň dôležitosti dodávky el. energie je v zmysle STN 341610, III. stupeň.

Výkonová bilancia pre jedno miesto: PČS 1 Pi:10kW

PČS2,3,4 každá 1kW

Požadované príkony sa upresnia v rámci ďalšieho stupňa PD.

Druh a spôsob uzemnenia-zemný odpor pracovné uzemnenie elektroinštalácie bude zodpovedať platným STN. Prechodový zemný odpor spoločnej uzemňovacej sústavy nemá prevyšovať 2 ohmy. Meranie odberu el.práce sa zabezpečí trojfázovým elektromerom osadené v RE. Rozvodnica elektromerová sa osadí v blízkosti technologickej rozvodnice, na verejne prístupnom mieste. RE pilierová typu: HAS MA

Ochrana proti skratu, preťaženiu a nebezpečnému dotykovému napätiu: Napájacia sústava bude navrhnutá so selektívnou ochranou zabezpečujúca vypínanie jednotlivých vývodov pri skrate a preťažení. Ochrana samočinným odpojením napájania v súlade STN33 2000-4-41.03/2019.

Nízkonapäťový napájači rozvody prípojky sa vybudujú s káblom NAYY-J4x16 od p.b DB po PČS1 uložený v zemi. Križovanie cesty pretláčkou.

Pre PČS2,3,4 sa realizujú prípojky od exist, p.b. vzdušného vedenia NN s káblom NAYY-J 4x16 v zemi. Pre istenie týchto prípojok sa osadia SPP2D skrinky na odberné body /p.b. vzdušného vedenia NN./

Priestorová úprava rozvodov musí zodpovedať STN 736005.

Uloženie káblov sa realizuje podľa STN 33 2000-5-52

Podmienky povolenia:

1. Stavba bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier Ing. Darina Antalová, SB Partners, s.r.o., Gogoľova 18, 851 01 Bratislava. Projektová dokumentácia tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.
2. Bez povolenia tunajšieho úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
3. Stavba bude realizovaná dodávateľským spôsobom. Stavebník oznámi tunajšiemu úradu v lehote do 15 dní po skončení výberového konania zhotoviteľa stavby a predloží jeho oprávnenie na stavebnú činnosť.
4. Termín začatia stavebných prác je stavebník povinný oznámiť tunajšiemu úradu v lehote 15 dní odo dňa začatia výstavby.
5. Vhodnosť použitého stavebného materiálu musí byť preukázaná podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6. Stavba bude ukončená v lehote 24 mesiacov od začatia stavby. V prípade, že termín dokončenia stavby nebude dodržaný, stavebník je povinný požiadať o jeho predĺženie.
7. Stavenisko musí byť označené v súlade s §43i ods. 3 písm. b) stavebného zákona na viditeľnom mieste pri vstupe identifikačnou tabuľou s uvedením potrebných údajov o stavbe a účastníkoch výstavby: a) názov stavby, b) názov stavebníka, c) názov zhotoviteľa a stavbyvedúceho (resp. meno stavebného dozoru), d) kto stavbu povolil, e) termín začatia a ukončenia stavby.
8. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác vytýčiť inžinierske siete, tak aby nedošlo k ich poškodeniu.
9. Stavebník je povinný viesť stavebný denník.
10. Pri výjazde zo staveniska zabezpečiť čistenie vozidiel a stavebných mechanizmov.
11. Skladovanie odpadov riešiť s vylúčením možnosti negatívneho ovplyvňovania podzemných a povrchových vôd.
12. Pri uskutočňovaní stavby dodržať príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a príslušné technické normy, najmä STN 75 5401, STN 75 5402, STN 73 6005 a STN 73 6961 a normy STN EN.
13. Za obmedzenie vlastníckeho práva k pozemku podľa § 26 ods. 8 vodného zákona, patrí ich vlastníkom náhrada podľa osobitného predpisu (štvrtá časť zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov). V sporoch o náhradu rozhoduje súd (§26 ods. 9 vodného zákona).
14. V prípade realizácie rozkopávok ciest, požiadať príslušný cestný správny orgán o zvláštne užívanie komunikácie.
15. Stavebník je povinný dodržiavať podmienky uvedené v stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií, a to najmä:

• Závazné stanovisko Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úseku ochrany prírody a krajiny vyjadrenie úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 10.8.2020, číslo OU-SC-OSZP-2020/014638-002:

1. Stavba sa navrhuje v zastavanom území i mimo zastavaného územia obce a v území, pre ktoré platí prvý stupeň ochrany v rozsahu ustanovení § 12 zákona.

2. Realizácia stavby nepredstavuje činnosť podľa zákona v území zakázanú.

3. Navrhovanou stavbou nebudú dotknuté záujmy územnej ani druhovej ochrany.

4. V prípade nevyhnutného výrubu drevín v súvislosti s realizáciou stavby Vás upozorňujeme, že v zastavanom území obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 10 m²; mimo zastavaného územia obce sa podľa zákona vyžaduje súhlas na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou a krovitých porastov s výmerou nad 20 m²o súhlase na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona je príslušný rozhodnúť Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, orgán ochrany prírody a krajiny.

5. V prípade stavby v blízkosti drevín je potrebné postupovať v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody - ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, bod 4.1 pri stavebných prácach sa drevena chráni celá (koruna, kmeň, koreňová sústava) pred poškodením. Pri používaní stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok sa musí dbať na minimalizáciu poškodenia drevín.

• Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie úseku odpadového hospodárstva dňa 18.9.2020 číslo OU-SC-OSZP-2020/014421-003:

1. Pri realizácii stavby je potrebné dodržiavať zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy platné v odpadovom hospodárstve.

2. Pôvodcom odpadov vznikajúcich v dôsledku uskutočňovania stavebných prác je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú a pre fyzické osoby je pôvodcom odpadov ten, kto uvedené práce vykonáva.

3. Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi a plní povinnosti podľa § 14 - držiteľa odpadu podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

4. Pôvodca odpadu je povinný jednotlivé odpady správne zaraďovať a zhromažďovať vytriedené podľa druhov odpadov a poddruhov (katalógových čísiel uvedených vo vyhláške MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov), zabezpečiť pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom a zabezpečiť spracovanie v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Pôvodca odpadu je povinný viesť evidenciu a ohlasovať údaje z evidencie príslušnému okresnému úradu, odboru starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 14 ods. 1 písm. f) a g) zákona o odpadoch, v súlade s ustanovením § 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti.

6. Ak sa nekontaminovaná zemina a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný, nejde o odpad. Inak sa považuje za odpad, s ktorým je potrebné naložiť v súlade so zákonom o odpadoch.

7. Investor (pôvodca) komunálnych odpadov je povinný okrem iného zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci aj pre komodity sklo, kovy, biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov.

8. Investor odovzdá tunajšiemu úradu doklady o odbere odpadov vzniknutých z realizácie stavby a ich následnom spracovaní oprávnenou osobou, pre účely vyjadrenia v kolaudačnom konaní.

9. V prípade, že počas stavebných prác vznikne viac ako 1 t/rok nebezpečných odpadov, pôvodca odpadov požiada orgán Štátnej správy odpadového hospodárstva o udelenie súhlasu podľa § 97 ods. (1) písm. g) zákona o odpadoch. Toto vyjadrenie sa v zmysle § 99 ods. 2 zákona o odpadoch považuje za záväzné stanovisko pre účely stavebného konania podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, nenahrádza povolenie, súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní.

• Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie dňa 10.2.2020 číslo OU-SC-OSZP-2020/004924-002:

Upozorňuje, že podľa prílohy č. 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov: podľa § 18, ods. (2) Predmetom zisťovacieho konania o posudzovaní vplyvov navrhovanej činnosti alebo zmeny navrhovanej činnosti (ďalej len „zisťovacie konanie“) musí byť každá zmena navrhovanej činnosti uvedenej v prílohe č. 8 časti B, ktorá môže mať významný nepriaznivý vplyv na životné prostredie, ak ide o činnosť už posúdenú, povolenú, realizovanú alebo v štádiu realizácie.

• Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy dňa 8.9.2020 číslo OU-SC-OSZP-2020/015762-002:

Stavba bude v súlade so záväznou časťou ÚPD obce Vlky.

Ustanovenia zákona č.364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona SNR. č.372/19.90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ust. vyhlášky MŽP SR č.556/2002 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona, spolu súvisiace právne predpisy a technické normy.

Z Pri umiestňovaní a realizácii stavby žiadame rešpektovať jestvujúce inžinierske siete, vodárenské zdroje, prírodné liečivé zdroje, vodné toky a nádrže a ich ochranné pásma, resp. zohľadnené požiadavky ich vlastníkov a prevádzkovateľov.

Budú rešpektované ochranné pásma podzemných rozvodov závlahovej vody a požiadavky ich správcu.

Napojenie sa na verejnú splaškovú kanalizáciu a bude možné až po odsúhlasení s ich vlastníkom a prevádzkovateľom a uzatvorení zmlúv na napojenie sa a na odvádzanie splaškových vôd. Vzhľadom k tomu, že sa záujmové územie nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov, možno plánovať a vykonávať Činnosť, len ale sa zabezpečí všestranná ochrana povrchových vôd a podzemných vôd a ochrana podmienok ich tvorby, výskytu, prirodzenej akumulácie vôd a obnovy ich zásob a preto je potrebné dodržať podmienky § 31 a zákona č. 305/2018 Z. z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

- Okresného úradu Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OU-SC-OCDPK-2020/014744-003 zo dňa 7.10.2020:

Po oboznámení sa s uvedenou dokumentáciou ako dotknutý orgán v stavebnom konaní vydávame súhlasné stanovisko za dodržania podmienok:

Trasu stoky A5-2 umiestniť v osi jazdného pruhu cesty III/1066.

Výkop ryhy v ceste Žiadame zabezpečiť pažením, aby nedošlo k zosuvu cesty.

Súčasťou stavby budú všetky prípojky k jestvujúcim domom aj k plánovanej zástavbe.

Križovanie kanalizačných potrubí s cestou 111/1066 realizovať pretláčaním, s uložením do chráničky. Výkop manipulačných jám na oboch stranách cesty musí byť uskutočňovaný za vonkajšou hranou cestného telesa.

Pred realizáciou prác (pretlakov pod cestou, práce v súbehu s cestou zasahujúce do priestoru cesty atď.) je potrebné požiadať tunajší úrad o povolenie zvláštneho užívania cesty a s tým súvisiace určenie dopravného značenia (min. 4 týždne vopred) s predchádzajúcim súhlasom OR PZ ODI v Senci, obce Kráľová pri Senci, RCB a.s. a BSK.

Uskutočňovaním stavebných prác nesmie byť ohrozená cesty III/1066 ani bezpečnosť premávky na nich.

Počas realizácie nesmie dôjsť k skladovaniu výkopového alebo stavebného materiálu na vozovkách, k ohrozovaniu bezpečnosti vozidiel a obmedzovaniu plynulosti premávky stavebnými mechanizmami.

Ak dôjde k poškodeniu cestných priekop alebo krajíc pri stavebných prácach, žiadame túto uviesť do pôvodného stavu.

Žiadame, aby dopravné prostriedky a stavebné mechanizmy opúšťali stavenisko v stave, v ktorom nebudú znečisťovať komunikácie. V prípade znečistenia komunikácií je stavebník povinný bezodkladne toto znečistenie odstrániť

- Okresného úradu Senec, Pozemkový a lesný odbor zo dňa 16.9.2020 pod číslom OU-SC-PLO-2020/16406/Han: Podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskej pôdy:

Vykonať skrývku humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a zabezpečiť jej hospodárne a účelné využitie na základe vypracovanej bilancie skrývky humusového horizontu, schválenej v bode H. tohto rozhodnutia a zabezpečiť základnú starostlivosť o poľnohospodársku pôdu odňatú týmto rozhodnutím až do realizácie stavby, najmä pred zaburinením pozemkov a porastom samonáletu drevín.

Podmienky Hydromeliorácie Š.p.:

Križovanie a súbeh navrhovaných komunikácií a inžinierskych sietí so závlahovým potrubím navrhnuť a realizovať v zmysle ustanovení STN 73 6961 „Križovanie a súbehy melioračných zariadení s komunikáciami a vedeniami“ z r. 1983

Pred začatím zemných prác požiadať na základe objednávky o vytýčenie trasy závlahového potrubia zástupcu Hydromeliorácie, š.p. - kontaktná osoba Ing. Keder, č.t. 0911 644 994.

výkopy v mieste križovania prípojky vody a splaškovej kanalizácie so závlahovým potrubím vykonať ručne.

V mieste križovania navrhovaných stavebných objektov so závlahovým potrubím dodržať min. vzdialenosť v zmysle horeuvedenej STN

navrhované inžinierske siete v mieste križovania so závlahovým potrubím uložiť do chráničky.

V mieste križovania komunikácie so závlahovým potrubím - závlahové potrubie uložiť do chráničky prizvať našich pracovníkov k obhliadke pred zasypaním križovania, ktorí protokolárne (zápisom do stavebného denníka) odsúhlasia vykonanie križovania

V prípade poškodenia majetku Štátu - závlahového potrubia, ku ktorému má Hydromeliorácie, š.p. právo hospodárenia, je potrebné ho uviesť do pôvodného stavu na náklady investora.

Podľa § 17 ods. 7 zákona:

právoplatné rozhodnutie je podkladom na vyznačenie zmeny druhu pozemku v katastri nehnuteľností na ostatnú plochu.

- Okresného úradu Senec, Pozemkový a lesný odbor zo dňa 29.12.2020 pod číslom OU-SC-PLO-2020/20789/Han: Ukladá investorovi stavby, v súlade so zásadami ochrany poľnohospodárskej pôdy, vykonať na vlastné náklady tieto opatrenia:

1. Akciu realizovať predovšetkým v čase vegetačného pokoja po zbere úrody, aby došlo k čo najmenším škodám na poľnohospodárskych kultúrach a pozemkoch.
2. Pri výkopových prácach oddeľovať humusový horizont od ostatnej zeminy, dbať o to, aby nedošlo k ich zmiešaniu.
3. Omičnú vrstvu uložiť oddelene od podomičia, aby nedošlo k jej znehodnoteniu, rozplaveniu, zaburineniu, prípadne krádeži. Po ukončení záberu je použiť na spätnú rekultiváciu a uviesť do pôvodného stavu.
4. Všetky škody, spôsobené na poľnohospodárskych plodinách a pôde, je potrebné uhradiť v zmysle platných právnych predpisov.
5. Ukončenie dočasného záberu písomne oznámte tunajšiemu odboru v lehote do 15 dní, spolu s vyjadrením užívateľov.
6. O prípadné predĺženie dočasného záberu nad povolenú dobu písomne požiadať tunajší odbor ešte pred uplynutím doby ukončenia dočasného záberu. Použitie poľnohospodárskej pôdy na iné účely nesmie prekročiť dobu jedného roka /vrátane spätnej rekultivácie/.

- SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zo dňa 8.12.2020 číslo TD/PS/0241/2020/Sč - najmä:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby).

- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytýčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne.

- Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €.

- Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení.

- Stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

- Pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska.

- V prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác.

- Ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Ivan Lipovský, email: ivan.lipovsky@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.

- Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- Stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu.

- Stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.

- Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.

- Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 701 03, 906 01, 702 10, 702 02, 702 01, 702 12.

- Stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 02, 702 01, 906 01.

- Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem.

- Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01.

- V zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod..

V zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby.

- Stavebník je povinný po ukončení stavených prác odovzdať na oddelenie prevádzky SPP-D, pracovisko Bratislava, všetky doklady súvisiace s výstavbou plynárenského zariadenia podľa prílohy,

- Podmienkou pre následné vydanie povolenia na užívanie stavby musí byť písomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-D o splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, ktoré je stavebník povinný od SPP-D vyžiadať pred podaním návrhu na začatie konania o povolení užívania stavby.

• Slovenský pozemkový fond, Búdková 36, 817 15 Bratislava pod číslom SPFS60090/2020 SPFZ011657/2020 zo dňa 29.1.2020:

Stavebník na dotknuté pozemky SPF najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadenie vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby.

K realizácii stavby je potrebný súhlas prípadného užívateľa pozemkov SPF,

stanovisko SPF nie je zmluvou o budúcej zmluve ani inou dohodou medzi SPF a žiadateľom, na žiadateľa, zároveň žiadnym spôsobom neobmedzuje SPF v nakladaní s dotknutými pozemkami.

• Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, Bratislava zo dňa 20.11.2020, číslo 44576/2020/40201/Ing.Hm:

I. Z hľadiska situovania navrhovanej stavby

1. K projektovej dokumentácii pre vydanie územného rozhodnutia sme sa vyjadrili listom č. 30475/4020/2019/Ri zo dňa 17.07.2019.

2. V území navrhovanej stavby sa nachádzajú zariadenia verejného vodovodu BVS, ktoré žiadame rešpektovať vrátane ich pásma ochrany v súlade s § 19 Zák. č. 442/2002 Z.z. „O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách“

3. Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany. Existujúce zariadenia BVS žiadame pred zahájením stavby vytyčiť pracovníkmi BVS. Objednávku na vytyčenie presnej polohy vodovodu je možné podať cestou podateľne formou vyplneného tlačiva „Objednávka na prácu“ elektronickou formou prostredníctvom editovateľných formulárov na našej web stránke, kt. je možné zaslať na e-mailovú adresu: služby@bvsas.sk , alebo písomne poštou na našu adresu alebo aj osobne na ktoromkoľvek kontaktnom centre BVS a.s., K objednávke treba priložiť orientačný zakres zariadenia, ktorý je možné získať v kontaktných centrách BVS počas stránkových hodín.

4. V trase vodovodu vrátane pásma ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať reklamné pútače, billboardy, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.

II. Z hľadiska odkanalizovania

ČOV Tomášov nie je v prevádzke BVS, z uvedeného dôvodu sa nevyjadrujeme k navrhovanej verejnej splaškovej kanalizácii z hľadiska technického ani z hľadiska budúcej prevádzky verejnej kanalizácie.

• Technická inšpekcia TÜV SÜD, Jašíková 6, 821 03 Bratislava zo dňa 15.12.2020 pod číslom 7165029703/20/20/GT/OS/R:

V schválenej technickej konštrukčnej dokumentácii a v predpisoch použitých pri návrhu

a posudzovaní zariadenia nedôjde k zmenám ovplyvňujúcim bezpečnosť posudzovaného zariadenia;

Budú dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov, predpisy, technické normy tu uvedené

Zariadenie skupiny A, môže byť prevádzkované len na základe vykonanej úradnej skúšky.

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. ako oprávnená právnická osoba môže túto skúšku vykonať.

• Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava číslo 6739-2/120/2020

zo dňa 17.12.2020:

Pri realizácii stavby žiadame dodržať ostatné podmienky uvedené vo vyjadrení č. 6014-2/120/2019 zo dňa 21.10.2019.

• Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 8.2.2020 číslo 6612102618:

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí:

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Juraj Csibajuraj.csiba@telekom.sk, +421 2 58829621

V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.

V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezavaruje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Všeobecné podmienky ochrany SEK

V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom a.s. povinný zabezpečiť:

Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom a.s.

Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner:

Menyhárt Zoltán, info@unitel.sk, 0911 242212

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené

Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30 cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu

Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hľbiace stroje)

Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia

Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypáním)

Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777

Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)

UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST.

V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, (www.telekom.sk).

Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

- Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa 22.7.2020:

Žiadame rešpektovať ochranné pásma elektroenergetických zariadení v zmysle ustanovení § 43 Zákona o energetike č. 251/2012 Z. z.

Pred realizáciou zemných prác je stavebník povinný požiadať spoločnosť Západoslovenská distribučná o vytýčenie existujúcich elektroenergetických zariadení a to prostredníctvom on line aplikácie <https://www.zsdis.sk/Uvod/Online-sluzby/Geoportal> alebo písomnou žiadosťou zaslanou na Tím správy energetických zariadení VN a NN, adresa miestne príslušného tímu, (pre vytýčenie VN a NN elektroenergetických zariadení) a Tím správy sietí WN, Čulenova č. 3,816 47 Bratislava

Požadovaný odber el. energie bude zabezpečený z existujúceho vzdušného distribučného vedenia zo PB s inštalovaným výkonom pre PČS 1 KN 1,3 kW hl. istič pred elektromerom max. dimenzie 3 x 20 A s vypínacou charakteristikou B jednotarif. ,pre PČS 2 KN 1,3 kW hl. istič pred elektromerom max. dimenzie 2x 20 A s vypínacou charakteristikou B jednotarif. ,pre PČS 3 KN 1,3 kW hl. istič pred elektromerom max. dimenzie 3 x 25 As vypínacou charakteristikou B jednotarif. a pre PČS 4 KN 1,3kW hl. istič pred elektromerom max. dimenzie 3 x 25 A s vypínacou charakteristikou B jednotarif. , v elektromerovom rozvádzači RE osadenom na mieste trvalé prístupnom z verejného priestranstva .

• Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Karloveská 2, 842 17 Bratislava pod číslom CS SVP OZ BA 2497/2020/1 zo dňa 10.9.2020:

Pri realizácii stavby žiadame dodržať ustanovenia zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami.

Územie sa nachádza v chránenej vodohospodárskej oblasti Žitného ostrova, na základe čoho požadujeme dbať na zvýšenú ochranu podzemných a povrchových vôd ktorá je zakotvená aj v zákone č. 305/2018 Z.z. o chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výtlačné potrubie navrhnuté v súbehu s vodným tokom Malý Dunaj žiadame realizovať v súlade s STN 73 6822 - križovania a súbehy vedení a komunikácií s vodnými tokmi.

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na vodné stavby sa vyžaduje podľa § 26 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon na uskutočnenie, zmenu alebo na odstránenie vodnej stavby .

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby na základe odseku č. 4 § 26 zákona č. 364/2004 Z.z. vodný zákon je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.

V zmysle § 49 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách žiadame v maximálnej miere rešpektovať 10,0 m pobrežný pozemok (ochranné pásmo) od brehovej čiary vodohospodársky významného vodného toku Malý Dunaj. V zmysle § 43 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách je brehovou čiarou prirodzeného koryta priesečnica vodnej hladiny s príľahlými pozemkami, po ktorú voda stačí pretekať medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do príľahlého územia. V prípade nemožnosti trasovania „TI“ mimo pobrežný pozemok žiadame uloženie výtlačného potrubia do chráničky na základe statického posúdenia - na prejazd min. 30t. V prípade oprávnených zásahov správcu toku, majiteľ výtlačku strpí všetky škody na vedení a nebude uplatňovať náhradu vzniknutých škôd.

Podľa § 27, čl. 1 písm. zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách je na stavby vo vodách a na pobrežných pozemkoch, stavby v inundačnom území a v ochranných pásmach vodárenských zdrojov alebo stavby vo vzdialenosti do 23 m od vzdušnej päty ochrannej hrádze potrebný súhlas príslušného orgánu štátnej vodnej správy. Príslušný orgán štátnej vodnej správy je v tomto prípade Okresný úrad Senec.

Do vymedzených pobrežných pozemkov, resp. ochranných pásiem nie je možné umiestňovať vedenia a zariadenia technickej infraštruktúry, stavby trvalého charakteru, súvislú vzrastú zeleň, ani ho inak poľnohospodársky obhospodarovať. Územie pobrežného pozemku resp. ochranného pásma toku musí byť prístupné (bez trvalého oplotenia) pre mechanizáciu správcu toku a povodia za účelom vykonávania činností vyplývajúcich z vodného zákona (§ 48). Na základe uvedeného požadujeme výtlačné potrubie V1 situovať čo najďalej od vodného toku Malý Dunaj.

Do kolaudačného rozhodnutia žiadame uviesť: pri prieniku ochranných pásiem nášho hmotného investičného majetku (vodného toku Malý Dunaj vrátane 10 m ochranného pásma od brehovej čiary) s ochranným pásmom navrhovaného výtlačného potrubia žiadame, aby bol investor zaviazaný umožniť správcovi tokov (SVP, š.p.) výkon jeho práv a povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách. V prípade nesúhlasu správcu príslušnej infraštruktúry s realizáciou prác požadovaných správcou vodohospodársky významných vodných tokov (SVP, š.p.) vykoná požadované práce správca infraštruktúry na vlastné náklady a v termíne požadovanom správcou tokov (SVP, š.p.).

Zahájenie realizácie stavebných prác v dotyku s majetkom v správe našej organizácie, t.j. už pri vytyčovaní ryhy pre uloženie výtlačného potrubia v súbehu s tokom Malý Dunaj, vopred písomne oznámiť na SVP, š.p. OZ Bratislava, Správe vnútorných vôd Šamorín. K preberaciemu konaniu stavby žiadame prizvať zástupcu našej organizácie (Ing.

Milena Vargová tel. č.: 0911 421 190). Na preberacom konaní požadujeme zástupcovi našej organizácie odovzdať 1 x realizačnú dokumentáciu stavby v úseku dotyku s HIM SVP, š.p. v grafickej a digitálnej forme.

11 - Prístup k stavbe riešiť mimo HIM v správe našej organizácie.

• Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedkova 6, 827 12 Bratislava pod číslom 1432/20/1244/OSI zo dňa 2.1.2020: Trasu splaškovej kanalizácie umiestniť v osi jazdného pruhu vozovky cesty III/1066.

Celú šírku porušeného jazdného pruhu (t.j. po os cesty) vozovky cesty III/1066 požadujeme odfrézovať v hrúbke 2x0,05m.

Zásah do vozovky bude zarezaním a stupňovitým odstránením vrstiev vozovky. Po obsype potrubia žiadame zásyp ryhy po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou, následne ryhu zabetónovať v hr. 0,25m (vo výške 0,10m pod niveletou vozovky so zváranou oceľovou sieťovinou 08/08 - 150/150) s vyložením 0,25m po oboch stranách výkopu, s penetračným postrekom betónového podkladu. Následne sa položí vrstva asfaltového betónu na celú šírku porušeného jazdného pruhu v hrúbke 2x0,05m.

Výkop kanalizačného potrubia vo vozovke a stredovom nespevnenom ostrovčeku v križovatke cesty III/1066 s miestnymi komunikáciami žiadame zabezpečiť dostatočným pažením tak, aby nedošlo k zosuvu cesty. Zásyp ryhy je nutné realizovať po vrstvách zhutňovanou štrkodrvou.

Požadované zhutnenie zásypu žiadame doložiť výsledkami kontrolných skúšok, ktoré budú robené autorizovanou organizáciou na vykonanie stavebných meraní, s upresnenými miestami kontrolných skúšok.

Súčasťou stavby musia byť aj všetky prípojky k jednotlivým domom v okolitej a plánovanej zástavbe. V prípade, že nebude možné prípojky realizovať pretláčaním, ale dôjde k rozkopaniu cesty, požadujeme horeuvedenú spätnú úpravu na celú šírku vozovky.

Križovanie kanalizačných potrubí s cestou III/1066 je možné pretláčaním, s uložením do chráničky. Výkop manipulačných jám na oboch stranách musí byť realizovaný za vonkajšou hranou cestného telesa cesty III/1066 (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa, prípadne obrubník). Výkop zo strany cesty je potrebné zabezpečiť pažením.

Na pretláčanie je potrebné povolenie Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Projekt dočasného dopravného značenia počas výstavby na ceste III/1066 podlieha súhlasnému záväznému stanovisku Okresného riaditeľstva PZ ODI Senec a určeniu Okresného úradu Senec odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

• Okresný dopravný inšpektorát, Holleho 8, 903 01 Senec pod číslom ORPZSC-ODI-6-001/2021 zo dňa 23.1.2021: Dopravné obmedzenie bude vyznačené podľa overených projektov organizácie, ktoré opracoval Ing. Zoltán Zema Č. výkresov: č. 1. Dopravné značenie počas pretláčania na miestnej komunikácii. č. 2 - vzor dopravného značenia pri rozkopávke na miestnej komunikácii, č. 3 - vzor dopravného značenia pri rozkopávke na štátnej ceste III./1066, č. 4 - vzor dopravného značenia pri rozkopávke na miestnej komunikácii, č. 5 - vzorové dopravné značenia počas výstavby 1. etapy rozkopávky, 6 vzorové dopravné značenia počas výstavby 2. etapy rozkopávky, č. 7 - dopravné značenia.

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení zabezpečiť v súlade so zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou č. 2020 Z. z. o dopravnom značení, STN 01 8020:2018 „Dopravné značky na pozemných komunikáciách“ a technickým predpisom TP 069 „Požitie dopravných značiek a dopravných zariadení /označovanie pracovných miest“.

Presný termín dopravného obmedzenia je potrebné v dostatočnom časovom predstihu na

Okresný dopravný inšpektorát - minimálne 30 dní pred začatím prac. Tento termín stanoviť na obdobie kedy je najmenšia intenzita dopravy v danom úseku.

Zmeny v použití dopravných značiek a dopravných zariadení okrem prípadov kedy boli

vyvolané napr. nevhodným počasím, vznikom dopravnej nehody a pod.,. Tieto zmeny navrhovateľ vždy prerokuje s projektantom a následne s cestným správnym orgánom a ODI v SC.

• Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava pod číslom 07192/2020/SM-2 zo dňa 3.8.2020:

Realizácia predmetnej stavby musí byť v súlade s vydaným Záväzným stanoviskom odboru dopravy BSK k dokumentácii pre územné rozhodnutie pod číslom 09545/2019/PK zo dňa 29.10.2019.

dodržanie podmienok, stanovených Regionálnymi cestami Bratislava, a.s. vo Vyjadrení k projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby „Verejná kanalizácia - Vlky“, k. územie Vlky, listom naša zn. 1329/19/1525/OSI zo dňa 23.10.2019.

Ku kolaudácii predmetnej stavby zabezpečiť vzájomné majetko-právne usporiadanie k dotknutému pozemku, parc. č. 97, k. územie Vlky formou uzatvorenia zmluvy o zriadení odplatného vecného bremena. Pre potreby zriadenia vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán rozsahu zaťaženia predmetu nášho vlastníctva, znalecký

posudok na ocenenie hodnoty vecného bremena odplatnou formou v prospech Bratislavského samosprávneho kraja a návrh zmluvy.

- Bratislavský samosprávny kraj, odbor dopravy Sabinovská 16, P.O.BOX 106, 820 05 Bratislava pod číslom 05656/2020/PK-6 34926/2020 zo dňa 9.11.2020:

Uloženie potrubia v intraviláne obce Vlky pod cestou 111/1066 žiadame do osi jazdného pruhu.

Križovanie kanalizácie s cestou 111/1066 bude realizované pretláčaním a uložením do chráničky.

Manipulačné jamy realizovať bez zásahu do cestného telesa (vozovka, nespevnená krajnica, cestná priekopa).

K uloženiu kanalizačného potrubia mimo cesty III. triedy vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja nemáme námietky.

Počas realizácie na ceste III. triedy možno obmedziť premávku na cestách len v zmysle odsúhlaseného dopravného značenia dopravným inšpektorátom PZ v Senci.

Na cestách pri realizácii nesmie byť ukladaný žiadny materiál.

Investor zabezpečí bezpečnosť práce a cestnej premávky počas realizácie.

Pri znečistení ciest III. triedy pri výjazde stavebných mechanizmov, bez prieťahov uviesť cestu do pôvodného stavu.

Dodržať technické podmienky pre realizáciu prác stanovené Regionálnymi cestami Bratislava, a.s., Čučoriedková 6 v Bratislave, ako správcu cesty.

V prípade potreby osadenia dočasného dopravného značenia žiadame projekt dočasného dopravného značenia počas realizácie predložiť na tunajší úrad k odsúhlaseniu, vrátane termínov realizácie.

Povolenie na zvláštne užívanie ciest III. triedy a prípadné rozhodnutie o určení dočasného dopravného značenia vydáva Okresný úrad v Senci, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

- Krajský pamiatkový úrad Bratislava pod číslom KPUBA-2020/25409/106351/PRA zo dňa 31.12.2020:

V prípade archeologického nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa ustanovenia § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bezo zmeny až do obhliadky KPÚ alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou.

Majetkoprávne vzťahy:

Stavba sa bude realizovať na pozemkoch:

p.č. : 343/1, 99/1, 35/1, 90/12, 133/3, 176/1, 77/3 CKN na LV č. 186, vlastníci Obec Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044, SR.

p.č.: 97 CKN na LV č. 138, vlastníci Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava, SR (Na základe stanoviska BSK č. 07192/2020/SM-2 zo dňa 3.8.2020- Ku kolaudácii predmetnej stavby zabezpečiť vzájomné majetko-právne usporiadanie k dotknutému pozemku, par. č. 97, k. územie Vlky formou uzatvorenia zmluvy o zriadení odplatného vecného bremena. Pre potreby zriadenia vecného bremena je potrebné doložiť geometrický plán rozsahu zaťaženia predmetu nášho vlastníctva, znalecký posudok na ocenenie hodnoty vecného bremena odplatnou formou v prospech Bratislavského samosprávneho kraja a návrh zmluvy).

p.č.: 392 EKN na LV č. 306, vlastníci Obec Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044, SR.

p.č.: 792/1, 792/9, 799/26 na LV č. 925, vlastníci Obec Tomášov, 1.mája 5, Tomášov, PSČ 900 44, SR. Na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Obcou Tomášov, 1.mája 5, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci povinný) a Obcou Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci oprávnený) zo dňa 10.7.2020.

p.č.: 384 EKN na LV č. 2415, vlastníci Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava 11, 792, 798 EKN na LV č. 2403, vlastníci Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 81715 Bratislava (Na základe stanoviska SPF č. SPFS60090/2020 SPFZ011657/2020 zo dňa 29.1.2020 Stavební najneskôr do vydania kolaudačného rozhodnutia zriadi vecné bremeno, ktoré bude zapísané v príslušnom katastri nehnuteľností a to odplatne v prospech SPF. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude na náklady stavebníka vyhotovený geometrický plán podľa skutočného vedenia a uloženia stavby).

p.č.: 793 na LV č. 1465, vlastníci Poľnohospodárske družstvo v Tomásove, Hlavná 111, Tomášov, PSČ 900 44, SR. Na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Poľnohospodárske družstvo v Tomásove, Hlavná 111, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci povinný) a Obec Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci oprávnený) zo dňa 5.8.2020.

p.č.: 792/10 na LV č. 1243, vlastníci Poľovnícke združenie Priateľstvo Tomášov, Agátová 13, Tomášov, PSČ 900 44, SR. Na základe zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Poľovnícke združenie Priateľstvo Tomášov, Agátová 13, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci povinný) a Obec Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci oprávnený) zo dňa 24.9.2020.

Všeobecné ustanovenia:

1. Toto stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, nadobudnutia právoplatnosti (§ 67, odst.2 stavebného zákona). Platnosť stavebného povolenia môže byť na žiadosť stavebníka

predĺžená právoplatným rozhodnutím pred uplynutím platnosti tohto povolenia. Stavebné povolenie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.

2. Zo stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia.

3. Vodná stavba bude vo vlastníctve stavebníka: Vlky 83, Vlky, PSČ 90044

4. Vodná stavba bude v prevádzke:

Obce Tomášov na základe zmluvy o budúcom prevádzkovaní a odbornom výkone prevádzky medzi Obcou Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci vlastník) a Obcou Tomášov, 1.mája 5, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci prevádzkovateľ) zo dňa 5.5.2021 .

5. Dokončenú stavbu alebo jej časť spôsobilú na samostatné užívanie možno užívať len na základe právoplatného kolaudačného rozhodnutia.

6. K návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia žiadateľ predloží všetky doklady vyplývajúce z podmienok pre realizáciu stavby podľa tohto povolenia a doklady primerane podľa ustanovení § 17, §18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.

Námietky účastníkov konania:

V konaní neboli vznesené námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie

Stavebník Obec Vlky, Obecný úrad, 900 44 Vlky 83 podal dňa 24.11.2020 žiadosť o vydanie povolenia vodnú stavbu „Verejná kanalizácia - VLKY, na p.č. 343/1, 99/1, 35/1, 90/12, 97, 133/3, 176/1, 77/3 CKN k.ú Vlky a p.č. 793, 792/1, 792/10, 792/9, 799/26 CKN, 392, 384, 798, 792 EKN, k.ú. Tomášov“. Žiadosť neobsahovala všetky náležitosti stavebník bol vyzvaný listom číslo OU-SC-OSZP/2021/005706/Ga-131 zo dňa 29.3.2021 na doplnenie všetkých podkladov a konanie bolo prerušené rozhodnutím pod číslom OU-SC-OSZP/2021/005706/PK-33/Ga zo dňa 29.3.2021. Žiadosť bola doplnená dňa 12.5.2021. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Obec Tomášov ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.j.: Výst.493-1113-19-VI,To zo dňa 10.3.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.4.2020, súhlasné záväzné stanovisko pod číslom Č.j. Výst.238-526-20-Ve, zo dňa 23.7.2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa §140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí a §120 vydala súhlas na vydanie stavebného povolenia. Predložené boli aj zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Poľnohospodárske družstvo v Tomášove, Hlavná 111, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci povinný) a Obec Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci oprávnený) zo dňa 5.8.2020, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Poľovnícke združenie Priateľstvo Tomášov, Agátová 13, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci povinný) a Obec Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci oprávnený) zo dňa 24.9.2020, Zmluva o budúcom prevádzkovaní a odbornom výkone prevádzky medzi Obcou Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci vlastník) a Obcou Tomášov, 1.mája 5, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci prevádzkovateľ) zo dňa 5.5.2021, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Obcou Tomášov, 1.mája 5, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci povinný) a Obcou Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci oprávnený) zo dňa 10.7.2020.

Správny orgán listom číslo OU-SC-OSZP/2021/00005706-005, zo dňa 27.5.2021 oznámil začiatok vodoprávneho konania dotknutým orgánom a ostatným účastníkom konania v súlade s § 73 ods. 1 a ods. 5 vodného zákona, v spojení s §61 ods.1 a ods. 2 stavebného zákona a §24 správneho poriadku. Zároveň účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskôr 8 dní od doručenia oznámenia inak sa na ne neprihliadne.

V konaní boli predložené nasledovné doklady:

Žiadosť o povolenie na uskutočnenie stavby s prílohami, rozhodnutie o umiestnení stavby vydané Obcou Tomášov ako príslušný stavebný úrad vydala rozhodnutie o umiestnení stavby pod číslom Č.j.: Výst.493-1113-19-VI,To zo dňa 10.3.2020, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 14.4.2020, súhlasné záväzné stanovisko pod číslom Č.j. Výst.238-526-20-Ve, zo dňa 23.7.2020 k vydaniu povolenia špeciálnym stavebným úradom podľa §140b stavebného zákona, ktorým overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí a §120 vydala súhlas na vydanie stavebného povolenia, zmluvy: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Poľnohospodárske družstvo v Tomášove, Hlavná 111, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci povinný) a Obec Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci oprávnený) zo dňa 5.8.2020, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi Poľovnícke združenie Priateľstvo Tomášov, Agátová 13, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci povinný) a Obec Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci oprávnený) zo dňa 24.9.2020, Zmluva o budúcom prevádzkovaní a odbornom výkone prevádzky medzi Obcou Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci vlastník) a Obcou Tomášov, 1.mája 5, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci prevádzkovateľ) zo dňa 5.5.2021, Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien medzi Obcou

Tomášov, 1.mája 5, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci povinný) a Obcou Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci oprávnený) zo dňa 10.7.2020.

Záväzné stanovisko Okresného úradu Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek ochrany prírody a krajiny zo dňa 11.8.2020, číslo OU-SC-OSZP-2020/014638-002, úsek odpadového hospodárstva dňa 18.9.2020 číslo OU-SC-OSZP/014424-003, úsek ochrany ovzdušia pod číslom OU-SC-OSZP-2020/014433-002 zo dňa 11.8.2020, úsek posudzovania vplyvov na žp pod číslom OU-SC-OSZP-2020/004924-02-Gu zo dňa 10.2.2020, , úsek štátnej vodnej správy pod číslom OU-SC-OSZP-015762-002 zo dňa 8.9.2020, Okresný úrad Senec, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií pod číslom OU-SC-OCDPK-2020/014744-003 zo dňa 7.10.2020, Okresný úrad Senec, pozemkový a lesný odbor, Hurbanova 21, 9030 01 Senec pod číslom OU-SC-PLO-2020/021798 zo dňa 29.12.2020, SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, Bratislava zo dňa 8.12.2020 číslo TD/NS/0241/2020/Šč, Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Prešovská 48, Bratislava zo dňa 20.11.2020, číslo 44576/2020/40201/Ing.Hm, Hydromeliorácie, š.p., Vrakunská 29, 825 63 Bratislava číslo 6739-2/120/2020, zo dňa 17.12.2020, Slovak Telecom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava zo dňa 8.2.2020 číslo 6612102618, Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava zo dňa 22.7.2020, Okresný dopravný inšpektorát v Senci, Hollého 8, 9030 01 Senec pod číslom ORPZ-SC-ODI-6-001/2021 zo dňa 19.1.2021, Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 817 15 Bratislava pod číslom SPFS60090/2020 SPFRZ011657/2020 zo dňa 29.1.2020, Krajský pamiatkový úrad, Leškova 17, Bratislava 811 04 pod číslom K PUBA-2020/25409-2/106351/PRA zo dňa 31.12.2020, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava 820 05 pod číslom 07192/2020/SM-2 zo dňa 3.8.2020 a číslo 05656/2020/PK-6 34926/2020 zo dňa 9.11.2020, Regionálne cesty Bratislava, Čuťoriedkova 6, Bratislava 827 12 pod číslom 1432/20/1244/OSI zo dňa 2.11.2020, Slovenský vodohospodársky podnik, Karloveská 2, Bratislava 842 17 pod číslom CS SVP OZ BA 2497/2020/1 zo dňa 10.9.2020, TŮV SŮD Slovakia, s.r.o., Jašíkova 6, 821 03 Bratislava pod číslom 7165029703/20/20/GT/OS/R zo dňa 15.12.2020.

Doložené bola aj Zmluva o budúcom prevádzkovaní a odbornom výkone prevádzky medzi Obcou Vlky, Vlky 83, Vlky, PSČ 90044 (budúci vlastník) a Obcou Tomášov, 1.mája 5, Tomášov, PSČ 900 44 (budúci prevádzkovateľ) zo dňa 5.5.2021.

Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, rozhodoval v súlade s § 26 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré upravujú vydávanie stavebných povolení. Pri tom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní, pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona sa na vodoprávne konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky MŽP SR č.453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú obsah žiadosti o stavebné povolenie, projektovej dokumentácie stavby a stavebného povolenia.

S prihliadnutím na to, že navrhované riešenie je žiadateľom technicky zdôvodnené a podľa preskúmania predložených dokladov nie sú ohrozené ani poškodené vodohospodárske a všeobecné záujmy, orgán štátnej vodnej správy rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa ust. § 53 a § 54 ods.1 a 2 zák.č. 71/1967 Zb.

o správnom konaní, v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Senec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hurbanova 21, 903 01 Senec. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Beáta Adameová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Suffix: 10325

Doručuje sa

Obec Vlky (OVM), Vlky 83, 900 44 Vlky, Slovenská republika
Obec Tomášov, 1. mája 5, 900 44 Tomášov, Slovenská republika

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružnovská - Bratislava 5364/8, 820 09 Bratislava, Slovenská republika
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku, Hasičská , 902 01 Pezinok, Slovenská republika
SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, Slovenská republika
Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova , 811 04 Bratislava, Slovenská republika
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská , 817 62 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Regionálne cesty Bratislava a.s., Čučoriedková 6, 827 12 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava-Podunajské Biskupice, Slovenská republika
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepňý závod Bratislava, Karloveská 2, 842 17 Bratislava, Slovenská republika