

ČÍSLO	NÁZOV MIESTNOSTI	Em(lx)
1.01	KANCELÁRIA	500
1.02	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	200
1.03	CHODBA	100
1.04	KÚPEĽŇA	200
1.05	GARÁŽ	200
1.06	GARÁŽ	200

LEGENDA ZARIADENIA

ELEKTRICKÝ PRIAMOVYKUROVACÍ REBRÍK GAMA MYJAVA PRÍKON 500W KR 500W

ELEKTRICKÝ PRIAMOVYKUROVACÍ KONVEKTOR TERMOKOMFORT DIMPLEX

ELEKTRICKÝ PRIAMOVYKUROVACÍ KONVEKTOR TERMOKOMFORT DIMPLEX

TYP	PRÍKON (W)	KRYTIE
PLX050	500	IP44
PLX075	750	IP24
PLX100	1000	IP24
PLX150	1500	IP24
PLX200	2000	IP24
PLX250	2500	IP24
PLX300	3000	IP24

LEGENDA:

JEDNOP?LOVÍ VYPÚNA? ABB TYP 1 TANGO B 10A/250V st.

S?RIOVÍ PREPÚNA? ABB TYP 5 TANGO B 10A/250V st.

DVOJZÁSUVKA S OCHRANNÝMI CLONAMI 230V 16A/250V st.

ZÁSUVKA CZ1654 IP54 400V 16A/400V st.

A – ?IARIVKOV? SVIETIDLO S KRYTOM EP S KRYTÖM IP66 – 2x58W 230V

B – ?IAROVKOV? SVIETIDLO S KRYTOM S KRYTIM IP44 – 1x60W 230V

C – ŽIAR.SVIETIDLO EP 4x18W IP20, 230V/50Hz

D – ŽIARIVKOVÉ SVIETIDLO Downlight prisadené, lesklý reflektor , IP44, 2x26W, 230V

POZNÁMKA: KONKRÉTNE TYPY SVIETIDIEL BUDÚ VYBRANÉ INVESTOROM

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 3 PE+N, 3 NPE, AC 50 Hz 400/230V TN–S
OCHRANA PRED ZÁSAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM – STN 33 2000–4–41
411. OCHRANNÉ OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM)
PRÍLOHA A
A1 – ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASTÍ
A2 – ZÁBRANY ALEBO KRYTY
PRÍLOHA B – PREKÁŽKY A UMIESTNENIE MIMO DOSAH
411.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUCHE (OCHRANA PRED NEPRIAMYM DOTYKOM)
411.3.1 OCHRANNÉ UZEMNENIE A POSPÁJANIE
411.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUCHE
415 DOPLNKOVÁ OCHRANA
415.1 PRÚDOVÉ CHRÁNIČE
415.2 DOPLNKOVÉ OCHRANNÉ POSPÁJANIE
URČENIE VONK.VPLYVOV: Podla protokolu

V MIIESTNOSTIACH ZµSUVKY MIN 0.3M OD PODLAHY,SPÚNA?E VO VcETKÍCH PRIEST. MIN. 1,2 OD PODLAHY
SVIETIDLO Z IZOLANTU NAD ZRKADLOM V KUPELNI V Z?NE 2 PODLA STN 33 2000–7–701 MIN 1.8M OD PODLAHY
V KUPELNI ZµSUVKY A SPÚNA?E UMIESTNI? V Z?NE 3 POD?A STN 33 2000–7–701, MIN. 1.2m OD PODLAHY
DOPLNKOV? POSPµJANIE V KéPELNI,WC VYKONA? VODI?OM CY4 Z/? POD?A STN 33 2000–7–701

POZNÁMKA :
Tento výkres slúži pre vydanie stavebného povolenia a nie pre realizáciu stavby.

Zodp.projektant: Ing. Ivan Belák	Projektant: Ing. Ivan Belák	Ing. Ivan BELÁK Prenosilova ulica 1589/11 951 15 Mojmírovce mobil: 0905 583 986 e–mail: ibelak@stonline.sk
Miesto : Obec Tomášov, p.č: 1294/2		
Investor : Obec Tomášov		
Stavba: Triedený zber biologicky rozložite?ného komunálneho odpadu v obci Tomášov		Dátum: 03/2018 Stupeň: DSP
Stavebný objekt		
Obsah výkresu: ELEKTROINŠTALÁCIA PÔDORYS 1.NP		Mierka: 1:50 Číslo výkresu: E–1