



NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA 3 PE+N, 3 NPE, AC 50 Hz 400/230V TN-S
OCHRANA PRED ZÁSACHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM – STN 33 2000--4-41
411. OCHRANNE OPATRENIA: SAMOČINNÉ ODPOJENIE NAPÁJANIA
411.2 POŽIADAVKY NA ZÁKLADNÚ OCHRANU (OCHRANU PRED PRIAMYM DOTYKOM)

A1 – ZÁKLADNÁ IZOLÁCIA ŽIVÝCH ČASŤÍ
A2 – ZABRANÝ ALEBO KRYTÝ
PRÍLOHA B – PREKÁŽKY A UMÍSTENIE MIMO DOSAH
4.11.3 POŽIADAVKY NA OCHRANU PRI PORUČIE (OCHRANA PRED NEPRÍAMYM DOTYKOM)
4.11.3.1 OCHRANÉ UZEMNENIE A POSPAJANIE
4.11.3.2 SAMOČINNÉ ODPOJENIE PRI PORUČIE
4.15. DOPLNKOVÁ OCHRANA
4.15.1 PRUDOVÉ CHRANIČE
4.15.2 DOPLNKOVÉ OCHRANÉ POSPAJANIE
URČENIE VONK. VPLYVOV: Podľa protokolu

Tento výkres slúži pre vydanie stavebného povolenia a nie pre realizáciu stavby

Zodp. projektant Ing. Ivan Belák		Projektant Ing. Ivan Belák		
Miesto : Obec Tomášov, p.č.: 1294/2				
Investor : Obec Tomášov				
Stavba Triedený zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Tomášov				
Stavebný objekt				
Obsah výkresu ELEKTROINŠTALÁCIA ROZVADZAČ RP				
				
		Dátum		03/2018
		Stupeň		DSP
		Mierka		Číslo výkresu
-		E-2		